

Fecha: 09.12.15
Cód. Cliente: 3546
Albarán: 439

Comunidad de Propietarios y Garaje
C/ Pizarro, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

ASUNTO: INFORME DE ANOMALÍAS

Muy Sres. nuestros:

Por medio de la presente y tras verificar los sistemas de protección contra incendios sitios en el domicilio arriba indicado, les informamos de las anomalías que han sido detectadas:

Anomalía	Subsanación	Cant.	Precio Ud.	Precio Total
DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO				
Se observa que los detectores de monóxido de carbono están caducados. El fabricante ha dejado de fabricar y de mantener dicho sistema, por lo que sería necesaria su sustitución. El fabricante está ofreciendo un nuevo sistema de Detección, con la posibilidad de detecta, por un lado monóxido de carbono (CO) presente principalmente en los gases de escape de los vehículos de gasolina y por otro lado Dióxido de Nitrógeno (NO ²) presente principalmente en los gases de escape de los vehículos Diesel. SE RECOMIENDA SUS SUSTITUCION	Suministro e instalación de central de monóxido de carbono Y Dióxido de Nitrógeno (Modelo DURPARK) 1 Zona.	1	440,84€ €	440,84€
	Suministro e Instalación de Detector de CO	6	55,42€	332,52€
Se observa que hay varios extintores caducados que no cumplen la eficacia mínima de 21A 183B que exige la Comunidad de Madrid	Suministro e Instalación de Extintor de Polvo de 6kg	17	38,19	649,23€

IMPORTANTE: Enviar una copia del informe a nuestras oficinas firmando y sellado en caso de Aceptación en el apartado **ACEPTACIÓN DE LA OFERTA** y en el **RECIBÍ**, en caso de NO ACEPTACION DE LA OFERTA, para indicarnos que están al corriente de las Anomalías.

RECIBÍ Fecha y firma:

Se observa que hay varios extintores caducados que no cumplen la eficacia mínima de 21A 183B que exige la Comunidad de Madrid	Suministro e Instalación de Extintor de CO2 10Kg	4	160,77€	643,08€
---	--	---	---------	---------

(Los precios indicados en la oferta son NETOS los cuales se verán incrementados con el porcentaje legal correspondiente al I.V.A, que se añadirá como concepto aparte en la factura).

Sin otro particular y esperando que dichos precios sean de su máximo interés, les saludamos atentamente.

Aceptación de Oferta:
Fecha y firma

Firext Sistemas de Extinción, S.L.



IMPORTANTE: Enviar una copia del informe a nuestras oficinas firmando y sellado en caso de Aceptación en el apartado **ACEPTACIÓN DE LA OFERTA** y en el **RECIBÍ**, en caso de NO ACEPTACION DE LA OFERTA, para indicarnos que están al corriente de las Anomalías.

RECIBÍ Fecha y firma:

INSPIRANDO SEGURIDAD

